

Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Danmark

Den 5. juli 2016
J.nr. 225-03-00016
BHO

**Godkendelse af gasteknisk egnethedsvurdering – udarbejdet af DBI
– Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut den 30. juni 2016
(sagsnr. PBA10588)**

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Sikkerhedsstyrelsen har gennemgået det fremsendte materiale. På baggrund af det, kan vi give tilladelse til at:

Producent: Raccorderie Metalliche S.p.A
Strada Sabbionetana 59
I46010 Campitello de Marcaria(MN) Italien

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

Produktbeskrivelse Presfittings – Aespres Gas
Presfittings udført i kobber/messing i
dimensionerne 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, og 54
mm. Produktprogram iht. DBI rapport PBA10588

**ERHVERVS- OG
VÆKSTSMINISTERIET**

Må bruges i forbindelse med en dansk gasinstallation i henhold til gasreglementets afsnit A, B4 og B5 samt under hensyntagen til supplerende forhold angivet i egnethedsvurderingen.
Det maximale installationstryk er 100 mbar.

Grundlag for godkendelse er:

Gasteknisk egnethedsvurdering fra DBI –PBA10588 dateret den 30-6-2016.
Såfremt der foretages ændringer ved produktet, skal der foretages en ny egnethedsvurdering.

Venlig hilsen

Bjarne Holm



Ingeniør